

О Б Я В А
От Община Лом
гр.Лом, ул."Дунавска" № 12

(име на инвеститора/физическо или юридическо лице)

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (обн. ДВ бр. 25/2003 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за проект: „Автомивка” с местонахождение УПИ I, кв.241, гр.Лом”.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община. Лом, ул."Дунавска" № 12. или в РИОСВ - Монтана, ул. "Юлиус Ирасек" № 4, гр. Монтана, пощенски код 3400.

Резюме на предложението:

Захранването с вода ще се осъществи по съществуващ уличен водопровод с тръба ф25РЕНД. Предвижда се изграждане на водомерен възел във водомерна шахта. След водомерния възел се изгражда площна водопроводна мрежа под подовата плоча на дълбочина мин.120 см. под терена. Площната водопроводна мрежа се изпълни от полиетиленови тръби с РN с диаметри и дължини съгласно чертежите. Топлата вода за фургона и тоалетната ще се осигурява от проточни тръби ел. бойлери. Предвижда се вътрешните полипропиленови водопроводни тръби да се положат вкопани в стените. Водата от измиване на автомобилите постъпва в 2бр. събирателни –калоуловители, в които се утаяват твърдите наноси, които след това се изгребват ръчно. За улавяне и недопускане на замърсяване с масла на каналната вода се предвижда монтиране на маслоуловител по проект. Канализационния клон след маслоуловителя се предвижда да зауства в съществуваща улична канализация. Площната канализация ще се изпълни от PVC тръби като се развие под ст.бетонова плоча с дължини, диаметри и наклони на тръбите съгласно проекта. Битовия канализационен колектор ще се изгради на дълбочина мин.120 см. под терена с указания в проекта наклон и диаметър. Мивките ще се монтират на 0.90 от пода. При извършване разкрояването на водопроводните и канализационните тръби , точните дължини ще се вземат на място.

Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение:

Настоящия проект е изготвен във връзка с издадена Виза от главния архитект на Община Лом за проучване и проектиране.

Местоположение на площадката:

УПИ I, кв.241, гр. Лом

Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови:

Захранването с вода ще се осъществи по съществуващ уличен водопровод с тръба ф25РЕНД. Предвижда се изграждане на водомерен възел във водомерна шахта. След водомерния възел се изгражда площна водопроводна мрежа под подовата плоча на дълбочина мин.120 см. под терена. Площната водопроводна мрежа се изпълни от полиетиленови тръби с РN с диаметри и дължини съгласно чертежите.

Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:

Водата от измиване на автомобилите постъпва в 2бр. събирателни –калоуловители, в които се утаяват твърдите наноси, които след това се изгребват ръчно. За улавяне и недопускане на замърсяване с масла на каналната вода се предвижда монтиране на маслоуловител по проект.