


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция – Монтана

Изм. № 02-2-1386
..... 20.02..... 2012 г.



ДО
ИВО ИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОМ
УЛ. „ДУНАВСКА” №12
ГР.ЛОМ
ОБЩИНА ЛОМ

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,

От проведения мониторинг от РЗИ – Монтана през 2010г. и 2011г. от местни водоизточници – 8 бр. Изворни чешми в гр.Лом и последвалия лабораторен анализ е налице трайно несъответствие на качествата на питейната вода с възможни неблагоприятни ефекти върху здравето на хората.

Несъответствията с изискванията на чл. 3, ал. 2, т.1 на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и невъзможността за въвеждане на подходящ метод за обработка на водата преди използването ѝ, налагат спиране използването на водата САМО за питейно-битови цели.

Приложено Ви изпращам:

Заповед за спиране използването на местни водоизточници за питейно-битови цели – 1 бр.

С уважение,

Д-Р ДАНИЕЛА КАРАИДИЕВА
Директор РЗИ – Монтана



ИЗХ. № 05-2-26/20.02.12

ГР.ЛОМ
ОБЩ.ЛОМ

ЗАПОВЕД

за спиране използването на местни водоизточници за питейно-битови цели
експлоатацията на обект / на части от обект / на дейност

Подписаният Д-р Даниела Ангелова Караилева, директор РЗИ – Монтана, за допуснати нарушения, както следва:

При проведения от РЗИ – Монтана през 2010 г. и 2011 г. мониторинг на водни проби от местните водоизточници в гр.Лом бе установено:

Местен водоизточник	Резултати от мониторинг 2010 г.	Резултати от мониторинг 2011 г.
Изворна чешма – кв."Боруна" ул."Ал.Стамболийски" 41 кв.16А парцел 1	несъответствие по показатели коли форми 9/100	несъответствие по показатели коли форми 16/100, Е.Коли 3/100, Нитрати 88
Изворна чешма – кв."Боруна" ул."Ал.Стамболийски" кв.8 имот 1204	несъответствие по показатели коли форми 24/100	несъответствие по показатели коли форми 9/100, Нитрати 92
Изворна чешма – кв."Младеново" ул."Софийска" кв.12 имот 6093	несъответствие по показатели коли форми 32/100, Е.Коли 24/100	несъответствие по показатели коли форми 24/100, Е.Коли 3/100
Изворна чешма – кв."Младеново" ул."Ковачишка" кв.49 УПИ XI	несъответствие по показатели коли форми 24/100, Е.Коли 3/100	несъответствие по показатели коли форми 24/100, Е.Коли 16/100
Изворна чешма – кв."Младеново" кв.86 УПИ XV – 5944	несъответствие по показатели коли форми 24/100	несъответствие по показатели коли форми 24/100, Е.Коли 24/100
Изворна чешма – кв."Младеново" кв.101 УПИ XI	несъответствие по показатели коли форми 16/100	несъответствие по показатели коли форми 3/100
Изворна чешма „Менкова чешма“ – кв."Боруна" ул."Велес" кв.21 имот 571	несъответствие по показатели коли форми 9/100	несъответствие по показатели коли форми 24/100
Изворна чешма „Понска чешма“ – кв."Боруна" ул."Отец Паисий" кв.48 УПИ XI.П	несъответствие по показатели коли форми 24/100, Е.Коли 2/100	

Налице е трайно несъответствие на качествата на питейната вода от местните водоизточници в гр.Лом с възможни неблагоприятни ефекти върху здравето на хората. Несъответствията с изискванията за качеството на водата от местните водоизточници в селото са с трайна тенденция поради невъзможността за въвеждане на подходящ метод за обработка на водата преди използването ѝ.

с което са нарушени следните нормативни актове: чл.31, ал.1 от Закона за здравето (ДВ бр.70/2004г.) и чл. 3, ал. 2, т.1 на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели,

и на основание чл. 38, ал.4 от Закона за здравето (ДВ бр. 70/2004г.)

СПИРАМ

използването за питейно-битови цели на местни водоизточници – 8 бр. Изворни чешми в гр.Лом

Изпълнението възлагам на ИВО ИВАНОВ, Кмет на Община Лом

На основание чл.45 от Закона за здравето (ДВ бр. 70/2004 г.) тази заповед може да се обжалва по реда на Административно-процесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира изпълнението ѝ.

Д-Р ДАНИЕЛА КАРАИЛЕВА
Директор РЗИ – Монтана



ВРЪЧВАНЕ НА ЗАПОВЕДТА

Дата

ден, месец, година

Свидетелствам отказ да се
получи заповедта

подпис

Врещел

подпис

собствено, бащино и фамилно име

Свидетелство за изпълнението

собствено, бащино и фамилно име

УЛ

адрес

№

вх.

ет.

собствено, бащино и фамилно име

БГН

длъжност

подпис